


Obec Šajdíkove Humence
906 07 Šajdíkove Humence č. 48

Č. j. SOÚ – 385/2026 – PLA
 1189/2025 - PLA

V Senica dňa , 27.06.2026

Vybavuje : Ing. Planka L.
 Č.t.034/6512642
 lubomir.planka@senica.sk



Verejná vyhláška

STAVEBNÉ POVOLENIE

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518** v zastúpení spoločnosťou **LiV – EPI, s.r.o, Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, IČO: 35 745 401** podala dňa 31.03.2025 žiadosť o povolenie stavby „**SA-Šajdíkove Humence TS 65-1, VNK,TS,NNK**“ ako líniovej stavby v katastrálnom území Šajdíkove Humence .

Obec Šajdíkove Humence , ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v rozhodol takto:

Stavba „**SA-Šajdíkove Humence TS 65-1, VNK,TS,NNK**“ ako líniovej stavby na pozemkoch v katastrálnom území Šajdíkove Humence sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia . Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

1. Identifikačné údaje stavby a investora

Názov stavby:	SA_Šajdíkove Humence TS 65-1, VNK,TS,NNK
Miesto:	Šajdíkove Humence
Katastrálne územie:	Šajdíkove Humence
Investor:	Západoslovenská distribučná, a.s.
Prevádzkovateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s.
Charakter stavby:	Energetika – výroba a rozvod elektrickej energie
Realizácia stavby:	2027 (predpoklad)
Náklady stavby :	193 622 €

Spracovateľ dokumentácie: LiV EPI, s.r.o., Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava, Ing. Dušan Držík

Stupeň: Dokumentácia pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie
Dátum vyhotovenia: 05/2025

ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU

Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite.

Údaje o projektovaných kapacitách:

- VN káblové vedenie 3x NA2XS(F)2Y 1x95 mm ²	270 m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x240 mm ²	135 m
- NN káblové vedenie NAYY-J 4x150 mm ²	60 m
- NN káblové vedenie NFA2X 4x120 mm ²	135 m
- HDPE trubka Ø40mm s označením ZSDIS	420 m
- Transformačná stanica typ EH8A.1	1 ks
- Úsekový odpínač OTE 25/400-32	1 ks
- Podperný bod DB 10,5/20	

ČLENENIE STAVBY

SO 01 – VN rozvody

SO 02 – NN rozvody

SO 03 – Rekonštrukcia NN rozvodov

PS 01 – Transformačná stanica

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Napäťová sústava VN: 3/AC, 22kV, 50Hz, IT

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom: STN EN IEC 61936-1 :2/2024, STN EN 50522:02/2023 + Z*A1 :11/2024

V normálnej prevádzke: Krytmi, zábranou, umiestnením mimo dosah Pri poruche: zemnením

Prostredie: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

Uzemnenie: STN EN IEC 61936-1 :2/2024, STN EN 50522 :02/2023 + Z*A1 :11/2024

Ochranné pásmo: VN káblové vedenie – 1m na obe strany od kraja kábla

Napäťová sústava NN distribučný rozvod: 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Napäťová sústava - údržba trafostanice: 3/N/PE, AC, 400V, 50Hz, TN-S

1/N/PE, AC, 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom – STN 33 2000-4-41 :3/2019 + ZA11 :3/2019 + ZA12 :1/2020 + *O1 :4/2020

411. Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania

doplňková ochrana prúdovým chráničom (údržba trafostanice)

EXISTUJÚCI STAV

V lokalite sa nachádza VN vzdušné vedenie linky č.180.

V predmetnej lokalite časti obce Šajdikove Humence je umiestnená jednotlivcová TS 0065- 001 so 160 kVA transformátorom a s NN rozvádzačom umiestneným cca 65 m od TS v skrini vedľa SR č. 43. Z NN rozvádzača TS sú vyvedené 3 NN káblové vývody:

- Smer SR vedľa NN rozvádzača TS
- Smer ulica v ktorej sa rozbieha výstavba RD
- Smer PB č.21

Do záujmového územia zasahuje aj NN vedenie z TS 0065-002. NN nadzemné vedenie je vybudované z holých vodičov ALFE 50 na betónových PB. Z TS 0065-001 po križovatku na hlavnej ulici je vybudovaný posilovací vývod závesným samonosným káblom NFA2X 4x95. NN prípojky sú v prevažnej väčšine zemné 45ks, zvyšok 36 ks vzdušné z ktorých je len 8 ks vybudovaných z holých vodičov ALFE.

SO 01 – VN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je výstavba novej VN prípojky pre novú kioskovú TS. Navrhovaná prípojka bude napojená z exist. PB č.99 VN vzdušné vedenie č.180. Na tomto PB sa osadí úsekový odpínač, káblová konzola a obmedzovače prepätia.

VN káblový rozvod navrhujem realizovať káblom 3x NA2XS(F)2Y 1x95mm², riešená dĺžka trasy nového káblového vedenia je 270m.

Trasa navrhovaného VN káblového vedenia je vedená cez a v súbehu s poľnou, štrkovou a asfaltovou cestou a v zelenom páse.

Križenie dotknutej poľnej a štrkovej cesty a je navrhnuté výkopom, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty.

Križenie dotknutej asfaltovej cesty je navrhnuté riadeným pretláčaním, uložením do chráničky s dostatočným presahom chráničky od krajnice cesty.

SO 02 – NN ROZVODY

Predmetom stavebného objektu je presmerovanie napájania existujúcich NN distribučných vedení z demontovanej jednotípovej TS č. 0065-001 do novej kioskovej trafostanice.

Z novej kioskovej transformačnej stanice sa vyvedú nové NN káble v nasledovných smeroch:

Smer č.1 – 3x NN kábel NAYY-J 4x150mm² smer navrh. PB č.1 na ktorom sa vedenie naspája na káble 3xNFA2X 4x120 mm², ktoré budú vedené na smer exist. PB č.15. Na PB č.15 sa prepojí nové vzdušné vedenie na zrekonštruované NN vzdušné vedenie. Podporný bod č. 15 bude ako nový zrekonštruovaný na pôvodnom mieste.

Smer č.2 – 1x NN kábel NAYY-J 4x240mm² smer exist. SR č.39

NN káblové vedenie bude uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami bude v súlade s STN. Križovanie miestnej komunikácie navrhujem uložením vedenia do chráničky FXKV ø110mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom. Hĺbka uloženia NN chráničky je znázornená na vzorových rezoch uloženia NN vedenia.

Pred začatím zemných prác musia byť všetky podzemné inžinierske siete vytýčené. Výkopové práce sa uskutočnia ručne. Tieto práce budú vykonané v zemine tr. III.

V koridore nového NN káblového vedenia – v spoločnej ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia dvoch HDPE trubiek, a v mieste križovania trubky s komunikáciou budú použité ID markery.

SO 03 – REKONŠTRUKCIA NN ROZVODOV

Stavebný objekt SO 03 bude realizovaný na základe §56, ods. g zákona 50/1976 Z.z..

Predmetom stavebného objektu je rekonštrukcia NN vzdušného vedenia. Existujúce distribučné vedenie 4xAlFe6 70, 4xAlFe6 50 bude vymenené za nový kábel NFA2X 4x120mm². Rekonštruované NN vzdušné vedenie NFA2X bude zaústené do viacerých skriň VRIS. Nové izolované vedenie bude osadené na rekonštruované podperné body. Na podperných bodoch v priamej trase bude izolované vedenie osadené na nosné svorky. Na koncoch a odbočkách bude izolované vedenie ukotvené kotevnými svorkami.

PS 01 – TRANSFORMAČNÁ STANICA

Predmetom prevádzkového súboru je vybudovanie novej kioskovej transformačnej stanice od výrobcu HARAMIA typ EH8A.1. Z navrhovanej TS budú napojené existujúce NN distribučné rozvody v lokalite.

Situovanie trafostanice :

Navrhovaná transformačná stanica bude osadená na pozemku podľa výkresovej časti dokumentácie.

Konštrukcia transformačnej stanice

Betónová transformačná stanica polozapustená, obsluhovateľná z vonka typu EH8A.1, výrobca ELEKTROHARAMIA Lozorno, je nízka, kompaktná železobetónová bunka, čiastočne zapustená do terénu. Skladá sa z dvoch samostatných častí:

- stavebné teleso /skelet + káblový priestor /vaňa/
- strecha

Stavba bude dokončená najneskôr do 2 rokov od právoplatnosti rozhodnutia .

Spôsob výstavby **dodávateľsky – výberovým konaním.**

Pre uskutočnenie stavby sa v zmysle § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :

- Pred zahájením stavebných prác stavebník zabezpečí vytyčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí.
- Stavebník oznámi začatie prác príslušnému stavebnému úradu.
- V prípade zmeny v projektovej dokumentácii si stavebníci požiadajú o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením.
- Stavebný materiál je stavebník povinný ukladať na svojom pozemku tak, aby nezasahoval a neobťažoval susedné nehnuteľnosti. V prípade poškodenia susedných nehnuteľností, vzniknuté škody uhradí na vlastné náklady.
- Stavebník označí stavbu v zmysle § 43i stavebného zákona

K predmetnému návrhu sa vyjadrili dotknuté orgány s pripomienkami :

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SPP – distribúcia a.s., Bratislava** , ktorý vydal vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0634/2025/Či zo dňa 09.07.2025.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava** zo dňa 03.07.20225.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava** č. 17169/2025/DJ zo dňa 30.2.2025 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie SENICA** , č. OU-SE-OSZP- 2025/012690-002 zo dňa 21.05.2025 , OU-SE-OSZP-2025/012705-002 zo dňa 13.05.2025 , OU-SE-OSZP-2025/012788-002 zo dňa 16.05.2025 a OU-SE-OSZP-2025/015276-002 zo dňa 02.07.2025 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Okresný úrad Senica, odbor lesný a pozemkový SENICA** pod.č. OU-SE-PL0-2025/012535-002 zo dňa 20.05.2025 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Hydromeliorácie ,š.p., Bratislava** č. 50608-2/342/2025 zo dňa 30.05.2025 a č. 6349-2/342/2025 zo dňa 02.07.2025 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **SVP, š.p., Povodie Dunaja, Bratislava** č. SVP 11967/2025/4 zo dňa 7.07.2025 .

Rešpektovať stanovisko vo vyjadrení **OR HaZz v Senici, ORHZ-SE-2025/000344-002** zo dňa 23.10.2025.

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o.** č. 6612526902 zo dňa 09.10.2025 .

Rešpektovať podmienky v stanovisku **KPÚ Trnava** .

Rešpektovať podmienky stanoviska **Obce Šajdíkove Humence** uznesenie č. 47/2025 zo dňa 03.10.2025 .

Rešpektovať podmienky vo vyjadrení **Lesy SR, š.p., OZ Šaštín Stráže** č. 17931/2025 zo dňa 14.10.2025 .

O d ô v o d n e n i e :

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava podala dňa 31.03.2025 návrh na vydanie stavebného povolenia zlúčeného s územným rozhodnutím na stavbu SA_Šajdíkove Humence TS 65-1, VNK,TS,NNK ako liniovej stavby v katastrálnom území Šajdíkove Humence . Oznámením zo dňa 19.11.2025 stavebný úrad podľa § 61ods.4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením na 12.12.2025. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava . Účelom stavby je zabezpečenie dodávky elektrickej energie v požadovanom množstve a kvalite. Stavebný úrad posúdil súlad stavby s verejnými záujmami na základe stanovísk a vyjadrení podľa § 140b stavebného zákona. Podmienky a pripomienky uplatnené dotknutými orgánmi uvedených v stanoviskách a vyjadreniach k územnému a stavebnému konaniu je treba rešpektovať a dodržať v plnom rozsahu. Celkové riešenie stavby je ponímané v zmysle nezasahovania do životného prostredia a nenarušenia prírody. Stavebný úrad konštatuje, že podľa § 62 ods. 1 stavebného zákona zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje a z toho dôvodu je možné stavebné povolenie vydať. Stavba bola zároveň preskúmaná z hľadísk uvedených v ustanoveniach podľa § 39 , § 39a , § 42 ods. 2 a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a zároveň bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Podmienky dané vo vyjadreniach pre vydanie územného a stavebného povolenia treba v plnom rozsahu rešpektovať.

Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii . Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/ 1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, cestou tunajšieho stavebného úradu .

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok : 1 500 .-€




Pavel Burda
starosta obce

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle Obce Šajdíkove Humence .

Vyvesené dňa 18.8.2026

Obecný úrad ⁵

906 07 Šajdíkove Humence 48

tel./fax: 034 658 6123

IČO: 00310051 DIČ: 2021080903

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa 3.9.2026

Rozhodnutie sa doručí:

1. Neznámym účastníkom konania, účastníkom konania na neznámom mieste a veľkému počtu účastníkov konania verejnou vyhláškou
2. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
3. Obec Šajdíkove Humence 2x
4. Ing. Dušan Držík, Liv – EPI , s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava

Na vedomie:

5. Krajský pamiatkový úrad , Cukrová 1, Trnava
6. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP, Senica
7. Okresné Riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Senici
8. Západoslovenská Distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava
9. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava
10. SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Mlynské nivy 44/b, Bratislava
11. BVS a.s., Prešovská 48, Bratislava
12. SVP, š.p., OZ Bratislava, Povodie Dunaja
13. Hydromeliorácie, š.p., Bratislava
14. Spis

